

Bescheinigung

des Wärmenetzbetreibers
über die energetische Bewertung der Fernwärmeversorgung
nach Arbeitsblatt AGFW FW 309-1 und FW 309-7

für das Versorgungsgebiet

Wärmenetz Frickingen

des Versorgungsunternehmens

SWL Bau- und Betriebsgesellschaft für Holzheizungen mit Wärmeverbund mbH
St. Johann Weg 1
79872 Bernau im Schwarzwald

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

f_p nach § 22 Absatz 2, GEG **0,37**

(berechnet nach FW 309-1:2023)

f_p nach § 22 Absatz 3, GEG **0,37**

(nach Kappung und EE-Bonus)

(nach GEG zu verwenden)

f_{CO_2eq} nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG **53,2 g/kWh**

(berechnet nach FW 309-1:2023)

Die Bilanzierung wurde auf der Basis von Messwerten durchgeführt

Zeitraum der Datenbasis: 2023-2025

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum: 22.04.2036

Erstmals ausgestellt am: 22.04.2026

Ausgestellt von: Alexander Ripka

f_p -Gutachter-Nr. AGFW-FW609-131