

Bescheinigung

des Wärmenetzbetreibers
über die energetische Bewertung der Fernwärmeversorgung
nach Arbeitsblatt AGFW FW 309-1 und FW 309-7

für das Versorgungsgebiet
SWL Wärmeversorgung St. Blasien

des Versorgungsunternehmens

SWL Bau- und Betriebsgesellschaft für
Holzheizungen mit Wärmeverbund mbH
St.-Johann-Weg 1
79872 Bernau im Schwarzwald

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

f_p nach § 22 Absatz 2, GEG 2020 0,30
(berechnet nach FW 309-1:2021)

f_p nach § 22 Absatz 3, GEG 2020 0,202
(nach Kappung und EE-Bonus) (nach GEG zu verwenden)

f_{CO_2eq} nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020 36,2 g/kWh
(berechnet nach FW 309-1:2021)

Die Bilanzierung wurde auf der Basis von Planungsdaten durchgeführt
Zeitraum der Datenbasis: 2022

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum: 09.06.2029
Ausstellungsdatum: 09.06.2022



Philipp Hunn
f_p-Gutachter-Nr. AGFW-FW609-293